

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru> .  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 1504/ПВ

«03» ноября 2023 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Омской области, 10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001  
(место выдачи предписания)

Нами, Кузюковой Анастасией Вадимовной, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Роспотребнадзора по Омской области, Шрейдер Ирина Владимировна главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области, Костонной Анастасией Сергеевной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Омской области, при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 331 комбинированного вида», 644089, Омская область, город Омск, Круговая, 1; Круговая, 6Г.

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**по адресу 644089, город Омск, улица Круговая, 1.**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

**п.п. 2.5.2** – напольное покрытие (плитка) тамбура приема пищевой продукции имеет дефекты в виде трещин, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

**п.п. 2.5.2, 2.5.3** – напольное (плитка) и настенное (плитка) покрытия в зонах сырой и готовой продукции имеют дефекты и повреждения в виде сколов, трещин, напольная плитка в зоне готовой продукции местами выкрашена облупившейся краской, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

**п.п. 2.5.2, 2.5.3** – настенное (плитка) и напольное (плитка) покрытия в прачечной (стиральная) имеют дефекты в виде трещин сколов, местами отсутствует, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

**п.п. 2.5.2** – напольное покрытие в прачечной (гладильная) имеет дефекты в виде трещин, сколов, местами отсутствует, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

**п.п 2.7.1, 2.7.4** – механическая приточно-вытяжная вентиляция в прачечной и бассейне в неисправном состоянии;

**п. 3.1.2** – на территории игровых площадок №№ 2, 7, 10 отсутствуют теневые навесы, на игровой площадке рядом с центральным входом (калиткой) в аварийном состоянии, не функционирует.

**п.п. 2.5.2, 2.5.3** – напольное (плитка) и настенное (плитка) покрытия в умывальной группе № 7, 9, напольное (плитка) покрытие в туалетной группы № 2, настенное покрытие (плитка) в группах №№ 12, 3 имеют дефекты в виде сколов, местами выкрашена краской, то не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

**п. 2.11.2, 2.11.7** - в приемной группы № 7 (1), умывальной группы № 9 (1), спальне (2), игровой (1) и умывальной (1) группы № 8, приемной группы № 10, приемной (1), спальне (2) и умывальной (1) группы № 11, в приемной (1) группы № 1, в приемной (1) и спальне (1) группы № 2, в приемной (1) и спальне (1) группы № 4, в спальне (1) и приемной (1) группы № 12, в

	готовой продукции пищеблока для проведения влажной уборки и дезинфекции – п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	
2.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов в стиральной и напольного покрытий в прачечной для проведения влажной уборки и дезинфекции – п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	20.10.2024г.
3.	Оборудовать территории игровых площадок №№ 2, 7, 10 теневыми навесами, привести в исправное состояние теневой навес на игровой площадке рядом с центральным входом (калиткой) в аварийном состоянии – 3.1.2 СП 2.4.3648-20	20.10.2024г.
4.	Привести в рабочее состояние приточно-вытяжную механическую вентиляцию в помещениях прачечной и бассейна – п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	20.10.2024г.
5.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное (плитка) и настенное (плитка) покрытия в умывальной групп № 7, 9, напольное (плитка) покрытие в туалетной группы № 2, настенное покрытие (плитка) в группах №№ 12, 3 для проведения влажной уборки и дезинфекции – п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	20.10.2024г.
6.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие окон в приемной группы № 7 (1), умывальной группы № 9 (1), спальне (2), игровой (1) и умывальной (1) группы № 8, приемной группы № 10, приемной (1), спальне (2) и умывальной (1) группы № 11, в приемной (1) группы № 1, в приемной (1) и спальне (1) группы № 2, в приемной (1) и спальне (1) группы № 4, в спальне (1) и приемной (1) группы № 12, в приемной (1) и спальне (2) группы № 5, приемной (1) и спальне (1) группы № 3 для качественного проведения уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	20.10.2024г.
7.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное (плитка) покрытие в бассейне для проведения влажной обработки и дезинфекции - п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	20.10.2024г.
8.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие чаши бассейна для проведения влажной обработки и дезинфекции - п.п. 2.5.2., 2.5.3 СП 2.4.3648-20	20.10.2024г.
9.	Обеспечить исправную работу технологического оборудования (жарочный шкаф, кипятильник, универсальный привод для готовой продукции) на пищеблоке – п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	20.10.2024г.
10.	Устранить дефекты отделки в медицинском кабинете (прививочный кабинет) БДОУ «Детский сад №331 комбинированного вида» (по адресу 644089, г.Омск, ул. Круговая, 1) Основание п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	20.10.2024г.
<b>по адресу 644053, город Омск, улица Круговая дом 6г</b>		
11.	Оборудовать овощной склад прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха; - выполнить столешницу производственного стола для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;	20.10.2024г.
12.	Обеспечить наличие гладкой поверхности пола в игровой группы № 16, позволяющей проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию - п.п. 2.5.2, 2.11.2 СП 2.4.3648-20;	20.10.2024г.

приемной (1) и спальне (2) группы № 5, приемной (1) и спальне (1) группы № 3 окна имеют дефекты в виде облупившейся краской на рамах, подоконниках и откосах что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

**п.п. 2.5.3** – настенное (плитка) в бассейне имеет дефекты в виде трещин, местами начинает отходить от стен, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

**п.п. 2.5.2, 2.5.3** – покрытие (плитка) чаши бассейна имеет дефекты в виде сколов, «зазоров» между плитками (в швах), что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

**п.п. 2.4.6.2** – оборудование пищеблока в неисправном состоянии: жарочный шкаф не обеспечивает равномерный нагрев тенов, что не позволяет осуществлять приготовление пищи в соответствие с технологическими картами по указанным температурам, кипятильник для воды выходит из строя в результате отхождения контактов, у универсального привода для готовой продукции сломались пластиковые насадки для нарезки, крепёжный механизм вышел из строя, что не позволяет пользоваться универсальным приводом.

**п. 2.5.3** - в медицинском блоке имеются дефекты отделки, а именно: в кабинете приема трещины на стене и углом между окном и стеной, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**по адресу 644053, город Омск, улица Круговая дом 6г.**

**п. 2.4.6.2** – овощной склад не оборудован прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха; столешница производственного стола для работы с тестом не деревянная (металлическая);

**п.п. 2.5.2, 2.11.2** - нарушена целостность пола в игровой группы № 16 (не пропаяны швы), что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию;

**п.п. 2.5.3, 2.11.2** - нарушена целостность стены в спальне группы № 14 (линейная трещина покрасочного слоя), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

**п. 2.7.5** – отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах (в игровых и спальнях групп №№ 15, 16, в игровых групп №№ 13, 14);

**п. 2.8.9** – перегоревшие лампы в источниках искусственного освещения (в раздевальной и игровой группы № 16, спальне группы № 14, игровой группы № 15);

**п. 3.1.7** – отсутствует умывальная раковина для персонала в туалетной группы № 14;

**СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»**

**п.822** - по результатам туберкулинодиагностики в 2023 году не направлена на консультацию к врачу-фтизиатру С.С.А., 2019 г.р. (последнее обследование 30.01.2023 г. П. 5 мм.).

**п.п. 808, 810** - на момент проведения профилактического визита сведения о прохождении сотрудниками образовательной организации профилактического медицинского осмотра на туберкулез не были предоставлены.

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

**п. 2.9.2.** - в БДОУ «Детский сад №331 комбинированного вида» отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность.

*(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)*

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
<b>по адресу 644089, город Омск, улица Круговая, 1:</b>		
1.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольного покрытия в тамбуре пищеблока, напольного и настенного покрытий в зонах сырой и	20.10.2024г.

13.	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены в спальне группы № 14 (линейная трещина покрасочного слоя), позволяющей проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20;	20.10.2024г.
14.	Обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах (в игровых и спальнях групп №№ 15, 16, в игровых группах №№ 13, 14) - п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;	20.10.2024г.
15.	Произвести замену перегоревших ламп в источниках искусственного освещения (в раздевальной и игровой группы № 16, спальне группы № 14, игровой группы № 15) - п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;	20.10.2024г.
16.	Обеспечить наличие умывальной раковины для персонала в туалетной группы № 14 - п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;	20.10.2024г.
17.	Обеспечить направление на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту детей с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п.822, раздел VIII.	20.10.2024г.
18.	Получить СЭЗ на медицинскую деятельность (по адресу 644089, г.Омск, ул. Круговая, 6) 2.9.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28	20.10.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 331 комбинированного вида»  
(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (grp@55.gospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

А.В. Кузюкова

Главный специалист-эксперт

И.С. Шрейдер

Ведущий специалист-эксперт

А.С. Костина

С предписанием ознакомлен(а) «03» ноября 2023 г.

(подпись)

О.В. Куминова  
(инициалы и фамилия)