

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание
об устранении выявленных нарушений

№ 3438/ПВ

«01» ноября 2024г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области, 10 Лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001
(место выдачи предписания)

Мною, Кузюковой Анастасией Вадимовной, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 331 комбинированного вида», 644089, Омская область, город Омск, улица Круговая, дом 1, 644089, Омская область, город Омск, улица Круговая, дом 6г.

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

644089, Омская область, город Омск, улица Круговая, дом 1:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.2.4 - покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеет дефектов в виде выбоин, трещин;

п. 2.4.6.2 – оборудование пищеблока в неисправном состоянии: жарочный шкаф не обеспечивает равномерный нагрев тенов, что не позволяет осуществлять приготовление пищи в соответствие с технологическими картами по указанным температурам, кипятильник для воды выходит из строя в результате отхождения контактов, у универсального привода для готовой продукции сломались пластиковые насадки для нарезки, крепёжный механизм вышел из строя, что не позволяет пользоваться универсальным приводом.

п. 2.4.8 - в спальнях групп №№ 9, 10, 11, 12 установлены кровати без твердого ложа;

п. 2.5.3 – настенное (плитка) покрытие в бассейне имеет дефекты в виде трещин, местами начинает отходить от стен, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

п.п. 2.5.2, 2.5.3 – покрытие (плитка) чаши бассейна имеет дефекты в виде сколов, «зазоров» между плитками (в швах), что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

п.п. 2.5.2, 2.5.3 – настенное (плитка) и напольное (плитка) покрытия в прачечной (стиральная) имеют дефекты в виде трещин сколов, местами отсутствует, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

п. 2.5.2 – напольное покрытие (плитка) тамбура приема пищевой продукции имеет дефекты в виде трещин, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

п.п. 2.5.2, 2.5.3 – напольное (плитка) и настенное (плитка) покрытия в зонах сырой и готовой продукции имеют дефекты и повреждения в виде сколов, трещин, напольная плитка в зоне готовой продукции местами выкрашена облупившейся краской, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

п.п. 2.5.2, 2.5.3 – настенное покрытие (плитка) в туалетной группы № 3 имеет дефекты в виде сколов, напольное покрытие (плитка) в умывальной группы № 5 имеет дефекты в виде трещин, настенное и напольное покрытия в умывальной группы № 7, настенное покрытие в туалетной, настенное и напольное покрытие в умывальной группы № 9 имеет дефекты в виде сколов, напольное покрытие в умывальной группы № 8 имеет дефекты в виде сколов, настенное

покрытие в умывальной группы № 12 местами отсутствует, заштукатурено, что не допускает проводить влажную обработку и дезинфекцию;

п. 2.7.1 – механическая приточно-вытяжная вентиляция в прачечной и бассейне в неисправном состоянии;

п. 2.7.4 – не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

п. 2.8.5 – в игровых группах №№ 6, 7 используются источники искусственного освещения с разным спектром излучения;

п. 2.8.9 – в игровой группы № 5 не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии;

п. 2.11.7 - в приемной группы № 7 (1), умывальной группы № 9 (1), спальне (2), игровой (1) и умывальной (1) группы № 8, приемной группы № 10, приемной (1), спальне (2) и умывальной (1) группы № 11, в приемной (1) и спальне группы № 1, в приемной (1) и спальне (1) группы № 2, в приемной (1) и спальне (1) группы № 4, в спальне (1) и приемной (1) группы № 12, в приемной (1) и спальне (2) группы № 5, приемной (1) и спальне (1) группы № 3 окна имеют дефекты в виде облупившейся краской на рамах, подоконниках и откосах что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 3.1.2 - территории групповых площадок для групп №№ 2, 7, 10 не оборудованы тентовыми навесами;

п. 3.1.3 – в группе № 3 количество индивидуальных ячеек для верхней одежды детей не соответствует списочному количеству детей в группе

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 8.1.2.3 – энергетическая ценность обеда, установленная лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем (-6,54%) и ниже предела допустимых отклонений;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

табл. 5.54 – уровни искусственной освещенности при общем освещении в группах №№ 1 (Т1-Т5), 4 (Т1-Т5), 5 (Т1-Т5), 6 (Т1-Т5), 7 (Т1-Т5), 8 (Т1-Т5), 9 (Т1-Т5), 10 (Т1-Т5), 11 (Т1-Т5) не соответствуют гигиеническим требованиям

644089, Омская область, город Омск, улица Круговая, дом 6г

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.7.4 – не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

п. 2.8.5 – в игровых группах №№ 14, 15 используются источники искусственного освещения с разным спектром излучения;

п. 2.8.9 – в игровых группах № 15, 16 не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии;

п. 3.1.7 – в туалетной группе № 14 отсутствует раковина для сотрудников

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения	Срок
---	--	------

п/п	обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт 644089, Омская область, город Омск, улица Круговая, дом 1:	исполнения
1.	Обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории без дефектов – п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
2.	Оборудовать пищеблок исправным технологическим оборудованием – п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
3.	Оборудовать спальни групп №№ 9, 10, 11, 12 кроватям с твердым ложем – п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
4.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в бассейне и чаши бассейна для проведения влажной обработки и дезинфекции – п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
5.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и напольное покрытие в стиральной прачечной, напольного покрытия в тамбуре приема пищевой продукции, настенного и напольного покрытий зон обработки сырой и готовой продукции для проведения влажной обработки и дезинфекции – п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
6.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие) в туалетной группы № 3, напольное покрытие (плитка) в умывальной группы № 5, настенное и напольное покрытия в умывальной группы № 7, настенное покрытие в туалетной, настенное и напольное покрытие в умывальной группы № 9, напольное покрытие в умывальной группы № 8 – п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
7.	Обеспечить исправную работу механической приточно-вытяжной вентиляции в прачечной и бассейне в неисправном состоянии – п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
8.	Провести обелелование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
9.	Использовать источники искусственного освещения с одним спектром излучения в игровых групп №№ 6, 7 – п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	26.02.2025
10.	Содержать все источники искусственного освещения в исправном состоянии в игровой группы № 5 – п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20	26.02.2025
11.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие оконных рам в приемной группы № 7 (1), умывальной группы № 9 (1), спальне (2), игровой (1) и умывальной (1) группы № 8, приемной группы № 10, приемной (1), спальне (2) и умывальной (1) группы № 11, в приемной (1) и спальне группы № 1, в приемной (1) и спальне (1) группы № 2, в приемной (1) и спальне (1) группы № 4, в спальне (1) и приемной (1) группы № 12, в приемной (1) и спальне (2) группы № 5, приемной (1) и спальне (1) группы № 3 для качественного проведения уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
12.	Оборудовать территории групповых площадок для групп №№ 2, 7, 10 теньвыми навесами – п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
13.	Обеспечить количество индивидуальных ячеек для верхней одежды детей в группе № 3 в соответствие со списочным количеством детей в группе – п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	01.11.2025
14.	Обеспечить приготовление блюд в соответствие с технологическими картами – п. 8.1.2.3 СанПиН 1.2.3685-21	26.02.2025
15.	Привести уровни искусственной освещённости при общем освещении в группах №№ 1 (Т1-Т5), 4 (Т1-Т5), 5 (Т1-Т5), 6 (Т1-Т5), 7 (Т1-Т5), 8 (Т1-Т5), 9 (Т1-Т5), 10 (Т1-Т5), 11 (Т1-Т5) не соответствуют гигиеническим требованиям в соответствие с требованиями табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21	01.11.2025
644089, Омская область, город Омск, улица Круговая, дом 6г		

16.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20	1.11.25
17.	Использовать источники искусственного освещения с одним спектром излучения в игровых групп №№ 14, 15 – п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	26.02.25
18.	Содержать все источники искусственного освещения в исправном состоянии в игровой группы № 15, 16 – п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20	26.02.25
19.	Оборудовать туалетную группы № 14 умывальной раковиной для сотрудников – п. 3.1.7	1.11.25

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 328 комбинированного вида»
наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rnp@55.gospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



А.В. Кузюкова

С предписанием ознакомлен(а) «01» ноября 2024 г.



(подпись)

О.В. Куминова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____
Копия предписания об устранении выявленных нарушений «__» _____ 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).